

**STUDIO TECNICO**  
**ING. SALVATORE A.U. BONSIGNORE**  
**Via Aldo Moro n. 163**  
**93100 – CALTANISSETTA**  
e-mail [bonsignore.salvatore@alice.it](mailto:bonsignore.salvatore@alice.it)  
mailpec [salvatoretoniougobonsignore@ingpec.eu](mailto:salvatoretoniougobonsignore@ingpec.eu)  
Tel. e Fax 0934/554328 - Mobile: 330/587006  
P. IVA: 01273530855

### **CERTIFICATO FOSSA IMHOFF**

#### **Vasche settiche tipo Imhoff tipo 20/30 modello FS 4000**

**"EcoPol" s.r.l. con stabilimento sito in Via M. Chiaramonte s.n., Zona Industriale A.S.I. di C/da Calderaro a Caltanissetta (CL)**

Il sottoscritto Ing. Salvatore Bonsignore A. U., iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta al n. 473,

#### **CERTIFICA**

che, dai dati forniti dall'azienda, la vasca settica tipo Imhoff modello **Imhoff 20/30 Cod. FS 4000 Capacità 3800** realizzata e commercializzata dalla "EcoPol" s.r.l., sita in Via M. Chiaramonte s.n., Zona industriale A.S.I. di C/da Calderaro a Caltanissetta (CL), **risulta essere stata progettata e realizzata secondo le specifiche tecniche indicate nel Decreto Legislativo 152/06 e secondo quanto previsto nell'Allegato 5 della Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dei 04/02/1977** ed è adeguata per un numero di abitanti equivalenti fino a 20/30 con prelievo annuale e 38/56 con prelievo semestrale.

Pertanto ne viene garantita la perfetta rispondenza ai parametri di legge nonché la possibilità di uso di essa in "impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mq", a condizione che siano rispettate le prescrizioni relative al montaggio ed installazione contenute nell'Allegato 5 della Delibera del C I T A I del 04/02/1977.

Caltanissetta li 28.05.2026

Il tecnico

Ing. Salvatore Bonsignore A.U.

